

คุณภาพอากาศบริเวณโรงไฟฟ้าพระนครใต้ จ.สมุทรปราการ ปี 2550

เดือน	ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO ₂)				ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO ₂)				ฝุ่นขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM ₁₀)			
	ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง (ppm)			ค่าเฉลี่ยรายเดือน	ค่าเฉลี่ย 8 ชั่วโมง (ppm)			ค่าเฉลี่ยรายเดือน	ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (ug/m ³)			ค่าเฉลี่ยรายเดือน
	ค่าสูงสุด	ค่าต่ำสุด	ครั้ง > std.		ค่าสูงสุด	ค่าต่ำสุด	ครั้ง > std.		ค่าสูงสุด	ค่าต่ำสุด	ครั้ง > std.	
มกราคม	38.0	0.0	0/724	7.2	84.0	4.0	0/721	29.2	300.3	96.0	25/29	196.0
กุมภาพันธ์	50.0	1.0	0/408*	7.5	98.0	3.0	0/642	14.9	461.5	90.8	14/28	155.7
มีนาคม	22.0	1.0	0/744	4.5	41.0	4.0	0/744	13.2	134.8	53.6	3/25	95.2
เมษายน	18.0	0.0	0/705	3.0	58.0	4.0	0/705	16.0	135.9	71.2	3/18*	92.1
พฤษภาคม	30.0	0.0	0/385*	4.0	90.0	3.0	0/383*	15.7	113.4	12.2	0/13**	91.2
มิถุนายน	37.0	0.0	0/717	5.1	148.0	1.0	0/718	16.3	138.3	48.4	1/29	73.5
กรกฎาคม	45.0	0.0	0/714	6.5	108.0	2.0	0/671	15.8	131.3	40.4	2/29	76.0
สิงหาคม	30.0	0.0	0/744	4.9	58.0	2.0	0/736	12.1	119.7	48.5	0/30	76.2
กันยายน	33.0	0.0	0/686	6.5	45.0	0.0	0/682	10.0	172.5	39.6	1/28	67.6
ตุลาคม	23.0	0.0	0/742	4.2	83.0	2.0	0/742	19.5	203.6	54.2	7/31	98.8
พฤศจิกายน	35.0	0.0	0/701	5.1	89.0	5.0	0/701	28.4	211.9	66.9	16/30	123.0
ธันวาคม	25.0	0.0	0/716	4.0	96.0	4.0	0/712	26.2	217.8	60.0	15/31	122.1
ค่ามาตรฐาน	300			-	170			-	120			-

หมายเหตุ * : ข้อมูลร้อยละ 50 - 75

** : ข้อมูลน้อยกว่าร้อยละ 50

ส่วนแผนงานและประมวลผล
สำนักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง

26 กุมภาพันธ์ 2551