

คุณภาพอากาศบริเวณสถานีการไฟฟ้าอโยชนบุรี ถ. อินทรพิทักษ์ ปี 2546

เดือน	ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO <sub>2</sub> )				ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO <sub>2</sub> )				ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)				ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)				ก๊าซโอโซน (O <sub>3</sub> )				ฝุ่นขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM <sub>10</sub> )			
	ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง (ppb)			ค่าเฉลี่ยรายเดือน	ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง (ppb)			ค่าเฉลี่ยรายเดือน	ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง (ppm)			ค่าเฉลี่ยรายเดือน	ค่าเฉลี่ย 8 ชั่วโมง (ppm)			ค่าเฉลี่ยรายเดือน	ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง (ppb)			ค่าเฉลี่ยรายเดือน	ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (ug/m <sup>3</sup> )			ค่าเฉลี่ยรายเดือน
	ค่าสูงสุด	ค่าต่ำสุด	ครั้ง > std.		ค่าสูงสุด	ค่าต่ำสุด	ครั้ง > std.		ค่าสูงสุด	ค่าต่ำสุด	ครั้ง > std.		ค่าสูงสุด	ค่าต่ำสุด	ครั้ง > std.		ค่าสูงสุด	ค่าต่ำสุด	ครั้ง > std.		ค่าสูงสุด	ค่าต่ำสุด	ครั้ง > std.	
มกราคม	33.0	0.0	0/710	7.3	122.0	11.0	0/710	41.5	6.6	0.1	0/710	1.2	3.5	0.2	0/744	1.2	102.0	0.0	1/711	21.9	140.3	42.7	1/31	76.5
กุมภาพันธ์	18.0	0.0	0/388*	5.7	88.0	0.0	0/347**	29.8	4.9	0.1	0/597	1.1	3.7	0.3	0/619	1.1	97.0	0.0	0/591	17.8	111.8	32.0	0/25	50.9
มีนาคม	29.0	0.0	0/708	4.7	73.0	0.0	0/702	18.4	4.1	0.1	0/710	1.1	2.4	0.2	0/744	1.1	145.0	0.0	4/712	18.9	85.3	35.0	0/31	51.5
เมษายน	74.0	0.0	0/682	7.0	80.0	2.0	0/684	20.5	3.5	0.0	0/686	0.7	2.7	0.1	0/720	0.7	93.0	0.0	0/685	19.9	70.2	25.8	0/29	39.4
พฤษภาคม	30.0	3.0	0/690	8.0	66.0	7.0	0/688	25.9	3.0	0.0	0/688	0.8	1.9	0.0	0/715	0.8	80.0	0.0	0/690	15.6	66.7	28.6	0/29	48.6
มิถุนายน	29.0	2.0	0/687	8.8	73.0	8.0	0/687	21.2	4.4	0.0	0/685	1.0	2.4	0.3	0/720	1.0	57.0	0.0	0/687	11.0	61.1	31.4	0/30	45.1
กรกฎาคม	39.0	0.0	0/708	8.3	95.0	7.0	0/707	21.9	4.1	0.0	0/706	1.2	3.1	0.3	0/728	1.2	106.0	0.0	1/712	8.8	70.0	27.6	0/31	43.0
สิงหาคม	43.0	0.0	0/706	7.7	86.0	0.0	0/709	16.1	6.3	0.0	0/674	1.1	4.5	0.0	0/694	1.1	42.0	0.0	0/707	8.5	65.7	22.3	0/31	40.9
กันยายน	37.0	0.0	0/686	8.2	78.0	11.0	0/686	24.6	6.7	0.0	0/687	1.1	5.9	0.2	0/715	1.1	93.0	0.0	0/649	10.0	76.2	31.1	0/30	46.9
ตุลาคม	30.0	0.0	0/711	6.6	80.0	9.0	0/711	29.8	8.3	0.0	0/707	1.5	6.4	0.5	0/735	1.5	78.0	0.0	0/711	14.2	90.6	21.9	0/31	53.3
พฤศจิกายน	75.0	0.0	0/679	8.9	120.0	4.0	0/687	44.3	3.9	0.1	0/683	1.5	3.4	0.3	0/707	1.5	115.0	2.0	3/684	22.9	112.2	25.2	0/30	72.6
ธันวาคม	60.0	0.0	0/701	6.6	128.0	0.0	0/708	40.8	4.6	0.0	0/712	1.3	3.1	0.2	0/744	1.3	137.0	0.0	2/712	23.6	155.4	44.8	1/31	76.7
ค่ามาตรฐาน	300			-	170			-	30			-	9			-	100			-	120			-

หมายเหตุ \* : ข้อมูลร้อยละ 50 - 75

\*\* : ข้อมูลน้อยกว่าร้อยละ 50

ส่วนแผนงานและประมวลผล  
สำนักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง